

## Jährliche Sichtkontrolle der Gasinstallation nach der aktuellen DVGW-TRGI im Zuge der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht durch den Betreiber

(Bezug: TRGI 2008; Kapitel 5; Abschnitt 13.3.1.1. in Verbindung mit Anhang 5 c)

<b>Betreiber der Anlage:</b>	
<b>Straße:</b>	<b>PLZ, Ort:</b>
<b>Hersteller:</b>	<b>Baujahr:</b>
<b>Aufstellort:</b>	

1.	Absperreinrichtungen, z. B. an Hausanschluss und Zähler, frei zugänglich?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.	Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, ungelüfteten Räumen? (optisch unbeschädigt und ohne Korrosionserscheinungen)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.	Alle Gasleitungen gut befestigt und frei von „Anhängeln“?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4.	Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
5.	Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
6.	Abgasanlage optisch unbeschädigt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
7.	Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
8.	Bei der Installation einer neuen Abluft-Dunstabzugshaube oder eines Abluft-Wäschetrockners mit dem Fachmann gesprochen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
9.	Schlauchleitung vom Herd zur Gassteckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
10.	Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät. Brennt sie durchgehend blau?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
11.	Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Sie haben alles mit einem „Ja“ beantworten können? Prima – Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Auf Wiedersehen beim nächsten Hausschau-Check in einem Jahr!

Sie haben irgendwo ein „Nein“ ankreuzen müssen? Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen! Sprechen Sie so bald wie möglich mit einem Fachmann oder Heizungsbauer, mit dem Schornsteinfeger oder mit einem unserer kompetenten Ansprechpartner (040 72 73 73 – 59/14).

\_\_\_\_\_  
(Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)